

Délégation Départementale du Rhône et de la  
Métropole de Lyon  
Pôle Santé Environnement

Baignade : **MIRIBEL-PLAGE DU MORLET**

Commune : VAULX-EN-VELIN

prélevé le : 25/05/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
8,8	unité pH
1,05	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux  
Chlorophylle A

### Résultats

valeur	unité
77	n/(100mL)
15	n/(100mL)
3	µg/L

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>
10	

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2022 à 2025) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



P/le Délégué départemental du Rhône et  
de la Métropole de Lyon  
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires  
  
**Franck GOFFINONT**

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**